



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder : Iueha
 Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : NA
 N° comp : NA

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N°: 76/0325/3

EAN code : _____

Aard onderzoek : AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tijdelijk : <input type="radio"/>	Kermisinstallatie : <input type="radio"/>	Indienststelling : <input checked="" type="radio"/>	Uitbreiding : <input type="radio"/>	Vernieuwing : <input type="radio"/>
Temporaire : <input type="radio"/>	Install. Foraine : <input type="radio"/>	Mise en service : <input checked="" type="radio"/>	Extension : <input type="radio"/>	Renouvellement : <input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Aanschotssteunweg 182 1ste Links
 Lieu du contrôle : 2500kier

Eigenaar : _____ Adres : _____
 Propriétaire: Dirk Goossens Adresse : idem

Installateur : _____ BTW / TVA : _____

Datum van het onderzoek : _____ Ik. / C.I. : _____

Date du contrôle : 24/4/2009 Inspecteur: De Weert

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. 1 links

Spanning : <u>230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>XVB 102</u>	Max. beveiliging : <u>40A</u>
Tension : _____	Liaison compteur-tableau : _____	Protection max. : _____

Aardelektrode : <u>LV5</u>	Isolatie : <u>10</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>2,5</u> Ohm	Isolement : _____	Nombre de tableaux : _____

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>10</u> Nombre des circuits terminaux :	Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
<u>40</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>40</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>	Indirecte aanraking : OK <input type="radio"/> NOK <input checked="" type="radio"/>
Contrôle visuel : générale : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Contact indirect : <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

Aansluitingen : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>	Potentiaalvereffeningen : OK <input checked="" type="radio"/> NOK <input type="radio"/>
Raccordements :	Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
 Opmerkingen / Remarques : Geen inbreuken vastgesteld.
Note: Nieuw werken in uitvoering mbr. herkn, badkamer en verbellijng d'even.
- Geen spanning aanwezig.

VISUM:
E. Andes
4-6-09
 Datum/date :

Besluit / Conclusion
 De installatie is ~~met~~ conform met het AREI en mag ~~nie~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
 L'installation est ~~n'obtempas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service ~~restera en service~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. ✓
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. ✓
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : _____ / _____ / _____
 Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard le : _____ / _____ / _____
 Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 29 / 4 / 2009
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : _____ / _____ / _____

voor de directeur, de inspecteur: _____
 pour le directeur, l'inspecteur: _____

ELECTRO-TEST
 Kim DE LA HIER
 G-18 04.2009.09.32

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le P.F. agréé l'organisme de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du nouveau procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapport/Ele/EI/1.04