

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 83/05M10/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Molenstraat 17
2940 Reet

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Bleyenbergh

Adres : Begijnenvoer 48

INSTALLATEUR : 2940 Reet

Adres : _____

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 10/11/2030 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (F.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ : Type der lokalen : woning

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A Aut leek

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 10 mm² Alg. schakelaar : type AD1

Type van de aardelektrode Jus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 10 ; RA : 5 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING : _____

Stroomkruisen: zie eindrapportage!

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	<u>14-11-05</u>
de aangesfelde van de stroomverdeler	
naam :	
handtekening :	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/11/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening


83 JEGERS

De directeur,

Wegge.

Molenstroot 17.

2840 REET



10/11/05
B. J. J. J. J. J.

VOB 10
430
40A

Wegge
verdieping

d
c7

TV
c8

J B6

J B7

X B7

d
c6

B8
U J B7

X B6

B1 J

B3 J
B2 J J B6

B5 J

X B1

X B2

J B2

c-p4

